



2025 YILI ALÇAK GERİLİM / YÜKSEK GERİLİM İZOLE ELĐVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ: TTK Tüm Müesseselerinin ve Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olarak Alçak Gerilim / Yüksek Gerilim İzole Elektrikçi Eldivenleri satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-İzole eldivenler (A.G/Y.G), EN 60903, IEC-60903 standardının sınıf 0 (1000 volt), sınıf 1 (7500 volt) ve sınıf 4 (36000volt) sınıflandırılmasına uygun olacaktır. Ayrıca 2016/425/EEC Avrupa Topluluğu direktiflerine uygun ve bu standartta belirtilen hususları karşılayabilecek özellikte olacaktır.

2.2-İzole eldivenler(A.G/Y.G), işletme gerilimi 1000 Volt - 36000 Volt'a kadar olan tesislerde maksimum izolasyonu sağlama özelliğine haiz olacaktır.

2.3-İzole eldivenler(A.G/Y.G), kopma ve yırtılma mukavemeti yüksek ve yumuşak malzemeden (LATEX) imal edilmiş olacaktır.

2.4-İzole eldivenler(A.G/Y.G), test voltajına dayanıklı beş parmaklı sanayi tipi olacak ve üzerine nominal gerilimi, imalat tarihi, tipi, ölçüsü, uygun olduğu standart ve CE işareti yazılı olacaktır.

2.5-Tüm eldivenler tek tek test edilmiş olacaktır.

2.6-Eldivenler, 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre **kategori III** sınıfında olacaktır.

2.7-Ayrıca beden no'su, katagori sınıfı, piktogram, üretici firma adı veya rumuzu, imal tarihi, marka ve model bilgisi, CE işareti ve Avrupa Direktifi numarası eldiven üzerinde olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1-Firmalar teklifleri ile birlikte izole eldivenlere (A.G/Y.G) ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre **AT Tip İnceleme Sertifikası**, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımda bulunmadığına dair 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre **REACH Sertifikasını veya uyum beyanını** vereceklerdir. **AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. Bu belgeleri bulunmayan eldivenler değerlendirmeye alınmayacaktır.** Sertifikalar, teklif edilen ve numunesi verilen malzemelere ait olacaktır. Numune ürün kodu ve teknik özellikleri, sertifikası düzenlenmiş malzeme ile aynı olacaktır.

3.2- Firmalar teklifleriyle birlikte her bir malzeme için, teknik şartnamemizde istenen özelliklere uygun 1 çift numuneyi şekil, görünüş, işaretleme, ergonomiklik açısından değerlendirilmek üzere teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifi **değerlendirmeye alınmayacaktır.** Ayrıca firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.

3.3-Teklif ekinde, bu şartnamede istenen belgeler ve numune bulunmayan firma teklifleri değerlendirilmeyecektir.

3.4-İzole eldivenler (A.G/Y.G) teslim tarihinden **en fazla altı ay** önce imal edilmiş olacaktır.

3.5-İzole eldivenler (A.G/Y.G), imalat hatalarına karşı, son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren **12 ay** firmanın garantisi altında olacaktır.

3.6-Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ek listede belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre düzenlenecektir.

3.7-İzole eldivenler (A.G/Y.G), uygun ambalajlar içerisinde teslim edilecektir.

3.8-Firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir. **Kısmi teklif verilebilecektir.**

4. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.2- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli **Muayene İstek Formu'nu** doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4.3- Kontrol, muayene ve kabul; TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü elemanlarınca birlikte yapılacaktır.

5. TESLİM SÜRESİ VE SİPARİŞ MİKTARI

5.1-Firmalar malzemeleri **45 günde** teslim edeceklerdir.

5.2- Kısmi teslimat yapılabilecektir.

5.3-Birimlere göre sipariş dağılımı ve miktarı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	ARMUTÇUK	KOZLU	KARADON	AMASRA	DESTEK HİZ.	İŞ SAĞ.GÜV.	TEST ÖLÇÜMLE	YÜKSEK GERİLİM	Sipariş Miktarı (Cift)
6	042.019. 0014	Elektrikçi Eldiveni (1.000 V)	40	100	34	30	18	5	1		228
7	042.019 .0017	Elektrikçi Eldiveni (7.500 V)	20	30	75	20					145
8	042.019.0026	Elektrikçi Eldiveni (36.000 V)				3				15	18