

2026 YILI
YERALTI EXPROOF EK KUTUSU TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Kurumumuz Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak yeraltı tesislerinde kablo eklerinde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri belirtilen toplam 250 adet Exproof Ek Kutusu satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Bağlantı ve Rekorlar** : Ek Kutusu üzerinde en az 5 adet M20 Zırlı Exproof Kablo Rekor girişı bulunacaktır. Girişler numunemiz ek kutusuna uygun olarak konumlandırılacaktır.
- 2.2. Çalışma Gerilimi** : Minimum 60 Volt, 10 Amper olacaktır.
- 2.3. Çalışma Sıcaklığı** : -10 C° ile +40 C° arasında sıcaklık ve %10-90 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.
- 2.4. Çevre Koşulları** : Su, toz ve çarpmalardan etkilenmeme özelliğine sahip, min. IP 65 koruma sınıfına sahip olacaktır.
- 2.5. Gövdesi** : Ek kutusu gövdesi paslanmaz çelik veya anti statik kompozit olacaktır.
- 2.6. Ölçüler** : 76 mm (Uzunluk) x 190 mm (Genişlik) x 55 mm (Derinlik) (ölçüler ±%5 tolerans) olacaktır.
- 2.7. Ağırlığı** : Maksimum 500 gr olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Teknik şartnamedeki maddelere (**2. madde ve alt maddelerine**) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. İstekli firmalar işbu teknik şartnamenin genel hükümlerinin tamamını (3. Madde ve alt maddeleri) kabul etmiş olacaklardır.

3.2. Teklif edilecek ürün için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ATEX Grup I M1 ihale tarihi itibarıyla geçerli;Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B : AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) teklif ile birlikte verilecektir.

3.3. Teknik şartnamede belirtilen özellikler ihtiyaca uygun asgari özelliklerdir. Firmalar teklif ettikleri ürünün özelliklerini teknik şartname cevaplarında belirteceklerdir. Teklif edilen ürünlerin **marka ve modelleri ile menşei** firma teklif mektubunda açıkça belirtilecektir.

3.4. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

3.5. İstekli firmalar malzeme numunesini Karadon Müessesesinde ihale öncesi görebilecektir.

3.6. İmalatçı firma satın alınan malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir.

3.13. Malzemeler Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

3.14. Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili ihtiyaç birimince müştereken yapılacaktır.

3.15. Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 007 8618

4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

4.1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 30 (Otuz) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:

Malzeme Adı	Sipariş Miktarı	İhtiyaç Birimi
Yeraltı Exproof Ek Kutusu	250 Adet	Karadon TİM

EK-1

	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
MUAYENE İSTEK FORMU	
Firma Adı	
Sipariş Numarası	
Teslim Edilen Malzeme	
Teslim Tarihi	
AÇIKLAMALAR	
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)	
FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe)	
Firma ilgili kişi telefonu	
Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.	