

**2025 YILI**  
**AKÜ BAĞLANTI KABLOSU**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. AMAÇ**

Üzülmez TİM ihtiyacı olarak aşağıda miktar ve teknik özellikleri belirtilen akü bağlantı kablosu satın alınacaktır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1. Bağlantı Kablosu Tip1**

- 2.1.1. Kablo 70 mm<sup>2</sup> x 210 mm boyutunda olacaktır.
- 2.1.2. Kablo izolasyonları alev geciktirici UL94- V0 özelliğine sahip olacaktır.
- 2.1.3. Kablo pabuç bağlantısı presli sıkma olup kaynaklı olmayacaktır.

**2.2. Bağlantı Kablosu Tip2**

- 2.2.1. Kablo 70 mm<sup>2</sup> x 240 mm boyutunda olacaktır.
- 2.2.2. Kablo izolasyonları alev geciktirici UL94- V0 özelliğine sahip olacaktır.
- 2.2.3. Kablo pabuç bağlantısı presli sıkma olup kaynaklı olmayacaktır.

**2.3. Bağlantı Kablosu Tip3**

- 2.3.1. Kablo 70 mm<sup>2</sup> x 260 mm boyutunda olacaktır.
- 2.3.2. Kablo izolasyonları alev geciktirici UL94- V0 özelliğine sahip olacaktır.
- 2.3.3. Kablo pabuç bağlantısı presli sıkma olup kaynaklı olmayacaktır.

**3. GENEL HÜKÜMLER**

- 3.1. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.
- 3.2. Kısmi teklif verilebilecektir.
- 3.3. Teslimat sonrası rastgele seçilen bir kablo için ilgili komisyonun uygun gördüğü bağımsız bir laboratuvarında şartnameye uygunluk testleri yaptırılacaktır. Siparişte testte kullanılan malzemelerin yerine birer adet yedek teslim edilecektir. Analiz ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapılan analizler sonucunda ürünlerden herhangi birinin uygun çıkmaması durumunda ilgili siparişin tamamı iade edilecektir.
- 3.4. Malzemeler 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3.5. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile Üzülmez TİM personeline müştereken yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.
- 3.6. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak).
- 3.7. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı'na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir. Firmalar, işin teslim tarihinden itibaren faturaları azami yedi gün içinde düzenleyecektir.
- 3.8. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No:4 67040 Üzülmez ZONGULDAK	KARAEMLAS	859 006 4265

#### 4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

4.1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 60(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Malzeme Adı	Miktar	İhtiyaç Birimi
1	Bağlantı Kablosu Tip1	400 Adet	Üzülmez TİM
2	Bağlantı Kablosu Tip2	400 Adet	
3	Bağlantı Kablosu Tip3	400 Adet	

	<b>TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</b>  <b>Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına</b>
<b>MUAYENE İSTEK FORMU</b>	
<b>Firma Adı</b>	
<b>Sipariş Numarası</b>	
<b>Teslim Edilen Malzeme</b>	
<b>Teslim Tarihi</b>	
<b>AÇIKLAMALAR</b>	
<p style="text-align: center;">Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.</p> <p style="text-align: center;"><b>(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)</b></p>	
<b>FİRMA YETKİLİSİ</b> <b>(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)</b>	
<b>Firma ilgili kişi telefonu</b>	
Lütfen <b>0372 662 10 20</b> numaralı faksa gönderiniz.	