

ZEYİLNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Eski Maddeler

3.3. İsteklilerin 3300V ve 6600V'a kadar olan devre kesici ünitelerin revizyonu için EN 80079-34 EK IV ve EKVII Ürün ve Üretim Kalite Güvence Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Firmalar bu belgeyi teklifle birlikte sunacaktır.

3.4. İstekliler tarafından teçhizatın Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren aşağıdaki belgeler teslimatla birlikte verilecektir.

Ünitenin bütününe ait;

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 014/34/AB ATEX Direktifi Ek-3 (Modül B) : AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi).

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikası.

Yeni Maddeler

3.3. Firmalar 3300V ve 6600V'a kadar olan yolverici ve devre kesici ünitelerin revizyonu için EN 80079-34 EK-IV ve EK-VII Ürün ve Üretim Kalite Güvence Sertifikasını veya 60079-19 sertifikasını sunacaktır

3.4. Firma tarafından teslimatla birlikte revizyonda kullanılacak teçhizat için Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren;

AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir.

Ünitenin bütününe ait

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, ATEX Direktifi Ek-9 (Modül G) sertifikasını sunacaktır.

İDARİ ŞARTNAME

Eski Maddeler

7.4.2. Firma teklifle birlikte devre kesici üniteler için EN 80079-34 EK-IV ve EK-VII Ürün ve Üretim Kalite Güvence Sertifikasını sunacaktır.

7.4.3. Firma tarafından teslimatla birlikte revizyonda kullanılacak teçhizat için Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren;

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir.

Firma teslimatla birlikte ünitenin bütününe ait

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 014/34/AB ATEX Direktifi Ek-3 (Modül B) : AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi)

Yüklenici tarafından uygulanacak tasarım 2014/34/EU Atex yönetmeliğine uygun olarak yapılacak ve kullanılacak tüm ekipmanlar birim doğrulama sertifikasında belirtilecektir.

Yeni Maddeler

7.4.2 Firma teklifle birlikte yolverici ve devre kesici üniteler için EN 80079-34 EK-IV ve EK-VII Ürün ve Üretim Kalite Güvence Sertifikasını veya 60079-19 sertifikasını sunacaktır.

7.4.3 Firma tarafından teslimatla birlikte revizyonda kullanılacak teçhizat için Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren;

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir.

Ünitenin bütününe ait

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, ATEX Direktifi Ek-9 (Modül G) sertifikasını sunacaktır.