

ZEYİLNAME

2643012 Dosya Numaralı Kozlu Tim Merkezi Gaz İzleme Sistemi Revizyonu Temini İhalesi (2026/ 761282)

Zeyilname Konusu : Aşağıda ayrıntılı yer alan ihale dokümanı maddeleri düzeltilmiştir.

18/05/2026 tarihinde yapılacak olan 2643012 dosya Kozlu Tim Merkezi Gaz İzleme Sistemi Revizyonu Temini İhalesi 'ne ait Teknik Şartname aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Tekliflerin hazırlanmasında aşağıda güncellenen şartname maddesinin dikkate alınması gerekmektedir.


TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLENEN MADDELER

ESKİ MADDELER


3.2.1.19.Ara istasyonlar, kendinden emniyetli ve maden ortamına uygun, en az IP65 koruma sınıfına sahip panolarla birlikte teklif edilecektir.

YENİ MADDELER

3.2.1.19. Ara istasyonlar, kendinden emniyetli ve maden ortamına uygun, en az IP54 koruma sınıfına sahip panolarla birlikte teklif edilecektir.


Fahri DEMİRAL
Şube Müdürü V.

TÜRKİYE TEKNİK İNŞAATLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


AYDIN ÇEVİK
Satınalma Dairesi Başkanı V.

İdari şartnamemizin 14.3. maddesinde yer alan ihale dokümanında değişiklik yapılması hükmüne istinaden şartnamelerde yapılan değişiklikler firmalara duyurulur.