

ZEYİLNAME
2521154 DOSYA NO.LU
EXPROOF KUMANDA KUTUSU TEMİNİ

04.12.2025 tarihinde yapılacak olan 2521154 dosya no.lu exproof kumanda kutusu temini ihalesine ait teknik şartname maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tekliflerin bu değişikliklere göre hazırlanması gerekmektedir.

İhale dokümanında değiştirilmesine karar verilen maddeler:

Teknik şartname

2.1.1.Pano kutusu pik döküm gövdeli olacaktır.

2.1.2.Pano kutusu toz ve su sızdırmaz IP66 özellikte olacaktır.

Zeyilname ile değiştirilecek hali

2.1.1.Pano kutusu pik döküm veya paslanmaz çelik gövdeli maksimum 12X10X20 cm (enxboyxyyükseklik) ölçülerinde olacaktır.

2.1.2.Pano kutusu koruma sınıfı en az IP65 olacaktır.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İbrahim ÖNDER
Yedek Parça ve
Satış Şefi V.


Fahri DEMİRAL
Donanım ve Destek Hizmetleri
Şube Müdürü V.