

2023 YILI TTK
MADEN OCAKLARI İÇİN PVC İZOLE KILIFLI ÇELİK TEL
ZIRHLI GÜÇ KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ:

TTK ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen ve yer altı kömür maden ocakları için PVC izole kılıflı çelik tel zırhlı güç kablosu imal ettirilecektir.

2- KULLANMA YERİ:

Patlayıcı gaz ve toz ihtiva eden maden ocaklarında, galerilerde güç dağıtımı için kullanılacaktır.

3- İMALAT STANDARTLARI:

Kablolar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 15.08.1983 tarih ve 18136 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan PVC izole müşterek ve dış kılıflı, çelik tel zırhlı 600/1000, 1900/3300 volt çalışma gerilimli alev geciktirici güç kablolarına ait MGM-109/1983 no.lu şartname esaslarına göre imal edilecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

Kontrol, muayene ve kabul MGM-109/1983 no.lu şartname ve bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve TTK işyerlerinde yapılacaktır. Muayene esnasında ilgili şartnameye göre alınacak numune bedeli ve test masrafları firmaya ait olacaktır.

5- TOLERANS:

Behar tamburdaki kablo boy toleransı $\pm 5 \%$ nispetinde olacaktır.

6- AMBALAJLAMA:

Kabloların her iki ucu tamburdan dışarı çıkarılacak, içine rutubet ve su sızması için uygun ve etkin bir yöntemle sıkıca kapatılacaktır. Her tambur üzerinde kablo cins ve tipini, yapılan rutin testleri gösterir dış etkenlere karşı korunmuş yazılı bir belge bulunacaktır. Ayrıca tamburun her iki yüzüne yağlı boya ile bu belgedeki bilgiler aynen yazılmış olacaktır.

7- BELGELER:

Firmalar teklifleri ile birlikte (teklif yılı için geçerli) Maden Kablosu Uygunluk Belgesini vereceklerdir.

8- MARKALAMA:

MGM ve sertifika numarası, firma adı, kablo tipi ve kesiti, nominal gerilimi, imal yılı ve ayı, TTK gibi tanıma işaretleri kabloların markalanmasında kullanılacaktır. Ayrıca kablolarda metraj indeksi olacaktır.

9- GARANTİ:

Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Daha uzun süre garanti verilmesi durumunda, bu süre teklifte açıkça belirtilecektir. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.

10- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:

Kabloların sipariş miktarları aşağıdaki gibi olacaktır. Kablolar 150 (Yüz elli) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Kabloların teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

<u>Etinormu</u>	<u>Kablo Cinsi ve Kesiti</u>	<u>Sip.Mik.(mt)</u>	<u>Tambur Boyları</u>
037.020.0031	0,6/1 kV tek kat çelik tel zırlı aydınlatma kablosu 2 x 4 mm ² (MGM-109)	5.000	1.000 m x 5
037.020.0035	0,6/1 kV tek kat çelik tel zırlı besleme kablosu 2 x 2,5 mm ² (MGM-109)	4.500	1000 m x 4 500 m x 1
037.032.0315	0,6/1 kV Tek kat çelik tel zırlı kablo 3 x 95 mm ² Tip 1013 (MGM- 109)	6.500	500 m x 13
037.032.0433	1,9/3,3 kV Tek kat çelik tel zırlı kablo 3 x 50 mm ² Tip 3013 (MGM- 109)	2.000	500 m x 4
037.032.0434	1,9/3,3 kV Tek kat çelik tel zırlı kablo 3 x 70 mm ² Tip 3013 (MGM- 109)	5.000	500 m x 10

11- GENEL HÜKÜMLER:

11-1- Kontrol, muayene ve kabul MGM-109/1983 no.lu şartname ve bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve TTK işyerlerinde yapılacaktır. Muayene esnasında ilgili şartnameye göre alınacak numune bedeli ve test masrafları firmaya ait olacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

11.2- Malzemelerin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak)

11.3- Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı'na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir.

11.4- Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listedeki gibi olacaktır Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN	BARTIN	815 003 4595
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 003 4586
Üzülmüş Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmüş / ZONGULDAK	KARAEMLAS	859 006 4265
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 007 8618

MUAYENE İSTEK FORMU

	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına	
Firma Adı		
Sipariş Numarası		
Siparişin Konusu		
Teslim Edilen Malzeme		
Teslim Tarihi		
AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)		
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.		
FİRMA YETKİLİSİ	İMZA VE KAŞE	
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41		